

VIEŠŪJŲ RENGINIŲ ATVIROJE TERITORIJOJE GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

ATMINTINĖ ORGANIZATORIAMS

Renginių organizatoriai, jų įgalioti asmenys, siekiant išvengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti, privalo laikytis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės, civilinės saugos įstatymų, gaisrinės saugos taisyklių, kitų reglamentuojančių gaisrinę ir civilinę saugą teisės aktų reikalavimų.

Jeigu renginio metu numatomas *civilinės pirotechnikos priemonių (fejerverkų) naudojimas*, renginių organizatoriai, jų įgalioti asmenys, privalo:

- parengti šių priemonių naudojimo vietos schemą ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas nuo renginio pradžios ją suderinti su Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniu padaliniu;

- užtikrinti civilinės pirotechnikos priemonių (fejerverkų) paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogo pavojaus zonos ribų;

- užtikrinti, kad civilinės pirotechnikos priemonių (fejerverkų) paleidimo aikštelėje būtų ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

Draudžiama:

- organizuoti pirotechninių priemonių paleidimą arčiau kaip 30 metrų nuo žmonių susitelkimo ar renginio perimetro, mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, gyvenamųjų namų (tarp jų ir daugiabučių), jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų savininkais;

- organizuoti fejerverko ar kitų pirotechninių priemonių paleidimą iki nustatyto renginio laiko pabaigos.

Jeigu renginiu metu numatoma *prekyba, atrakcionai, kt. pramogos*, renginių organizatoriai, jų įgalioti asmenys, privalo:

- suderinti lauko prekybos, atrakcionų palapinių, namelių ir kitų statinių vietos išdėstymą vietą su suderinti su Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritoriniu padaliniu;

- užtikrinti, kad kas 30 m tarp prekybos eilių būtų paliktas ne siauresnes kaip 1,5 m praeigas, kertančius pagrindines praeigas;

- apsaugoti atvirosios elektros instaliacijos laidus ir kabelius tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.;

- užtikrinti, kad vietose, kur numatoma naudoti technologinius įrenginius (pvz., scenoje), būtų aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais). Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių gesintuvais;

- užtikrinti, kad renginio teritorijoje maisto ruošimo vietose, kuriose naudojamos kietuoju kuru kūrenamos šašlykinės, kepsninės, rūkyklos, buitinės krosnelės, būtų vienas 6 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas;

Draudžiama:

- kūrenti laužus arčiau kaip 30 m nuo pastatų, degių konstrukcijų statinių ir degių medžiagų sandėliavimo vietų;

- palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

Jeigu renginio metu būtų *apribotas transporto eismas*, kuris trukdytų gaisriniais automobiliams važiuoti, privažiuoti prie statinių, gaisrinių hidrantų ar kitų vandens telkinių, renginių organizatoriai, jų įgalioti asmenys, privalo raštu informuoti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinį padalinį.

Jeigu numatomas renginio *teritorijos aptvėrimas*, renginių organizatoriai, jų įgalioti asmenys, privalo užtikrinti, kad numatyti evakuacijos keliai, išėjimai būtų laisvi, parengti žmonėms evakuoti (minimalus norminis plotis, kai renginio dalyvių virš 51 asmens, – 1,2 m).

Asmenys, planuojantys organizuoti renginius Zarasų r. savivaldybės teritorijoje, dėl konsultacijos gaisrinės saugos klausimais arba dokumentų derinimo gali kreiptis (darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadienį iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) į Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybą adresu: K. Donelaičio g. 1, Zarasai, tel. Nr.: (8 385) 37 125; 37 127, arba el. paštu zarasai.pgt@vpgt.lt.